

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年 11月 14日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 2℃ 最低 12℃
工作内容、遇到问题及其处理 巡视施工现场, 现场发现支架搭设连接处所使用的连接件与施工蓝图不符(长度短50m), 支架夹具存在松动(虫咬栓), 我部已记录在平行检验记录表当中. 在船体车间屋面发现火因头, 与业主沟通之后第一次对总包单位进行口头警告. 下午业主公司领导视查指导工作, 于16:30分召开临时会议。		

