

监 理 日 志

工程名称: 南通叠山光伏项目

日期	2019 年 12 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	5℃~17℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	/				
施工部位进度情况	① 铁角屋顶光伏组件的整改铺设 ② 彩钢车间 桥架的安装检验和电缆铺设 ③ 分线车间支架的搭建完成 9%				
检查发现的问题	① 铁角屋顶光伏组件的压块有部分未压紧, ② 光伏组件安装不整齐 ③ 发现大烟头 ④ 屋面存有安全隐患				
处理措施、意见、结果	要求总包方,将有问题地方及时整改				
协调内容或其他	无				
记录人	邵洪杰	总监签阅			

