

气温 5℃~11℃
 样见证、合格情况

监 理 日 志

工程名称: 南通海山岛光伏电站

日期	2019年12月12日 星期四		气候	晴	气温	5℃~11℃	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 21人 施工机械动态: 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况: /				
施工部位	① 基础设施在施工 ② 管工车间屋顶上吊光伏组件 ③ 分线车间支架搭建完成						
施工进度							
情况							
检查发现的问题	① 上吊光伏组件时, 组件悬空倾斜 ② 分线车间屋顶发现烟火 ③ 支架两端外伸长度有的小于80mm						
处理措施、意见、结果	要求总包方, 将有问题地方及时整改						
协调内容或其他	无						
记录人	邵浩杰		总监签阅				

