

监 理 日 志

工程名称: 南通 阜宁 8MW 分布式光伏项目

日期	2020 年 3 月 18 日 星期三	气候	晴	气温	6℃~19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	✓				
施工部位	分段车间组件安装 8人、运维通道敷设 2人、1#、2#箱变电缆头制作 2人。				
施工进度情况					
检查发现的问题	电缆头制作人员无电工证, 组件安装时踩踏板现象。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位立即提供人员资质, 对组件安装工人进行技术交底。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明月	总监签阅	刘士发		

