

监 理 日 志

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 6 日 星期 三	气候	晴	气温	10-20 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 12 人，管理人员 2 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1. 208, 201 屋面安装导轨，安装立柱				
检 查 发 现 的 问 题	监理人员巡视现场，有两处底梁压住雨水口，已下发监理质量整改通知单。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	施工管理人员已通知设计方，进行整改				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	谢冬林	总监签阅			