

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 17 日 星期 五	气候	晴	气温	28-30℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	陈飞 施工人 20人 黎海 方以				
施工机械动态:	随车吊 1台				
施工部位 进度情况	架电线路停工 光伏区 26# 3# 24# 25# 架线结束 电缆				
检查发现的问题	1. 倒杆 光伏区 26# 检查后 2 字令 2. 架设电缆要求必须加横担用安全绳挂, 确保牢固 3. 架线 线路工程号				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	尹 忠 太... 李	总监签阅	刘... 洪		

