

监 理 日 志

日期: 2019年12月12日

星期: 四

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 阴转晴
温度: 2-11℃

监理工作情况	1. 将公司资质及人员资质、公司承诺书上报中恒。 2. 召开第四次监理例会。 3. 检查升压站围墙砌筑。 4. 检查升压站综合楼满堂脚手架搭设及一层地梁支模。 5. 对升压站GIS基槽验收。 6. 对升压站进行安全检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 升压站综合楼一层梁底支模、围墙毛石浇筑、主变构架基础支模、GIS、SVG柜基础槽、围墙基础砌筑。 2. 6#、12#、20#、26#基桩道路施工。
其它事项		
本日现场监理人员	苗守明、高富海、张良兵	
记录人: 张良兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	



扫描全能王 创建