

监 理 日 志

第 22 页 共 31 页

2019 年 12 月 22 日 星期： 日	天气： 晴	气温： 5~10
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： B-2 仓库屋面夹具安装；支架安装 2. 承包商动态：施工管理 2 人，工人 11 人 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视检查施工人员屋面作业安全防护工作，施工区域采光带已铁丝网维护并拉设警戒线，B-5 厂房暂未施工； 2. 质量监理情况： 检查到场镀锌材料规格以及涂层厚度，经检查围栏以及部件规格尺寸满足设计要求，涂层厚度实测三点分别是：88.3um、136um、99um 满足设计要求；实测桥架三点：85um、71.6um、90um 满足设计要求； 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：韩文庆 审核人：徐耀生		