监理日志（ ）

日期：2019年12月24日 天气：晴 星期：二 气温：-5-2℃

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁连接；	
	2、现场巡检逆变器支架、桥架支架焊接；	
	3、现场巡检二号楼组件安装，发现组件不在同一水平面，要求施工方立即整改；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 43 人 1、1#楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁连接； 2、逆变器支架焊接、桥架支架焊接； 3、2#楼组件吊装、组件安装；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：