

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 12 月 25 日      天气: 晴      星期: 三      气温: -5-3℃  
工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

|                            |                                                                                                                             |                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡检一号楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁连接;<br>2、现场巡检逆变器支架、桥架支架焊接;<br>3、现场巡检二楼组件安装,发现组件不在同一水平面,要求施工方立即整改;<br>4、现场巡检并网柜安装;<br>5、现场巡检二楼桥架安装; |                                                                                           |
|                            | 施工单位                                                                                                                        | 施工情况                                                                                      |
|                            | 苏州建德一方能源有限公司                                                                                                                | 施工人员 35 人<br>1、1#楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁连接;<br>2、逆变器支架焊接、桥架支架焊接;<br>3、2#楼桥架安装、组件安装;<br>4、并网柜安装; |
|                            | 本日现场监理员                                                                                                                     | 韩建祺                                                                                       |
|                            | 记录人: 韩建祺                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                      |