

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 12 月 29 日 天气: 晴 星期: 且 气温: -9-6℃

工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

|                            |                                                                                                       |                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡检一号楼室内桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁防腐、逆变器支架安装;<br>2、现场巡检二号楼组件安装,发现组件不在同一水平面,要求施工方立即整改;<br>3、现场巡检二号楼桥架安装、线缆敷设; |                                                                                |
|                            | 施工单位                                                                                                  | 施工情况                                                                           |
|                            | 苏州建德一方能源有限公司                                                                                          | 施工人员 26 人<br>1、1#楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁防腐、逆变器支架安装;<br>3、2#楼组件安装、桥架安装、直流线缆敷设、室内桥架安装; |
|                            | 本日现场监理员                                                                                               | 韩建祺                                                                            |
|                            | 记录人: 韩建祺                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                           |