

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 1 月 6 日 天气: 中雪 星期: 一 气温: -7/3℃
工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼室内桥架安装、线缆敷设; 2、现场巡检二号楼逆变器安装,发现逆变器支架防腐不严,要求立即返工整改; 3、现场巡检二号楼桥架安装、线缆敷设、北坡打孔;	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 19 人 1、1#楼桥架安装、线缆敷设; 2、2#楼桥架安装、线缆敷设、北坡打孔、逆变器安装;
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):