

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020年10月17日 星期一	天气	阴	气温	9℃-21℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 4m ² 直流电缆进场9576米			
施工方人员动态：	3人				
施工机械动态：					
施工进度情况	B3通桥架调整外直流串线管加工-5人 B2				
检查发现的问题	直流串线管加工未对管口进行打磨。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加工串线管时管口打磨				
协调内容或其他					
记录人：	宋彬	总监（总监代表）签阅：	王彬		