

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 20 日 星期 一	天气	晴	气温	15°C - 28°C
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	12人				
施工机械动态：	—				
施工进度情况	B3直流电缆敷设管加工、 B3直流电缆敷设工人、 B2/B3设备支架底座预埋完成。				
检查发现的问题	直流电缆敷设人员未佩戴安全帽，反光背心，				
处理措施、意见、结果	要求施工单位需有充足的防护措施，施工人员必须正确佩戴。				
协调内容或其他					
记录人：	李书	总监（总监代表）签阅：	李书		