

监 理 日 志

工程名称: 立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 24 日 星期 一	天气	晴转雨	气温	12°C-20°C
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	-				
施工进度情况	设备支架焊接完成。 组件安装10人。				
检查发现的问题	设备支架焊接人员焊接不到位。个别部位焊接不到位存在气泡。				
处理意见、措施、结果	要求施工员对焊接不到位部位进行返工。				
协调内容或其他					
记录人:	宋林	总监(总监代表) 签阅: 李元堂			