

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 30 日 星期 一	天气	晴	气温	27℃
监理单位动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	12				
施工机械动态：	—				
施工进度情况	交流电缆敷设、外。 并网柜接线工人。				
检查发现的问题	并网柜接线、低压电 缆头与母排螺栓未压紧。				
处理措施、结果	要求施工单位对电缆头与母排处须压紧。				
协调内容或其他					
记录人：	宋龙	总监（总监代表）签阅：张彬			