

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 1 日 星期 五	天气	晴	气温	26℃
监理人员动态：1		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10					
施工机械动态：吊车一辆					
施工进度情况	并用吊钩吊人。 重新安装吊钩。				
检查发现的问题	重新安装吊钩区域未设警戒区域。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对吊钩区域拉警戒区域。				
协调内容或其他					
记录人：宋志		总监（总监代表）签阅：孙彬			