

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 17 日 星期 二	天气	晴	气温	31℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 1人 24人					
施工机械动态：-					
施工进度情况	B3组件安装 3人。 B2接地扁钢大早接水 B2交流电缆整改 14人				
检查发现的问题	B2交流电缆整改施工未进行记录。				
处理意见、措施、结果	要求施工方在电缆整改过程中作好电缆整改记录				
协调内容或其他					
记录人：宋树		总监（总监代表）签阅：于彬			