

监 理 日 志

日期: 2020年 5月15日

天气: 阴

星期: 五

气温: 30~20℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度及施工质量。 发现安装固定圆形的斜撑螺栓偏小, 要求立即更换 (垫片) 新建彩钢瓦屋面有及时打磨, 要求打磨光滑并做好防锈 处理。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 9人 B 屋面安装桁架、圆钢。
其它事项	下发监理通知单(彩钢施工)	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	