

监 理 日 志

日期: 2020年 6月11日

天气: 多云

星期: 四

气温: 30-22℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度情况。 要求施工人员在安装组件时,使用的工具严禁放在组件上。连接线时,一定要插到位。 审核总包单位报送的加固资料(龙泉)	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 上午安装班组6人B4屋面安装组件。 6人连接组件接线。(电气班组) 下午电气班组休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人: 张光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	