

监 理 日 志

日期: 2020年 6月 5日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23-22℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况。 要求施工人员在敷设时,注意电缆绝缘层的保护,每一个回路做好标识,截面处做好保护,以免受潮。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	上午 8人 加工其它项目材料(桥架立架等) 下午 B3屋面敷设光伏电缆。
其它事项		
本日现场监理人员		陈光林
记录人: 陈光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈瑞生