

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 9 日

天气：多云

星期：气温：24℃ -13℃

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	督促总包单位提交开工报审资料事宜； 让总包单位施工前必须提交屋面的荷载报告；淋水试验、与物业的交接记录； 施工人员的保险凭证；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源 股份有限公司	无
其 它 事 项	逆变器12台全部到货（50kW*4台；100kW*8台）	
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

A photograph showing several large, rectangular solar inverters stacked on wooden pallets. The inverters are wrapped in clear plastic and secured with green straps. They are located outdoors, with a building and a truck visible in the background.

**普洛斯新都物流园1.2MWp
分布式光伏发电项目**

施工区域: B1

施工内容: 逆变器到货12台。

拍摄时间: 2020.04.09 09:51

天气: 阴 16°C

地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印
— 相机 —