




监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 15 日 天气： 多云 气温： 13-25℃ 星期： 三
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A10 库房夹具安装质量，发现极个别整改不到位，即令其安排人员消缺； 2、围栏材料、防雷接地材料进场检查，厚度符合要求，镀锌层最高 87 最低 53； 3、检查 A4 库房夹具安装质量，符合要求 4、施工人员体温检查记录；      				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 1429 451 1473">施工单位</th><th data-bbox="451 1429 1444 1473">施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="284 1473 451 1805">阳光电源有限公司</td><td data-bbox="451 1473 1444 1805"> 施工人员 9 人。 1、A10、A4 库房导轨、格栅板吊装； </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10、A4 库房导轨、格栅板吊装；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 9 人。 1、A10、A4 库房导轨、格栅板吊装；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				