



监 理 日 志 ()

日期： 2020 年 4 月 18 日 天气： 晴 气温： 11-21℃ 星期： 六
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A4 库房导轨安装，发现导轨安装不直令其消缺整改完成； 2、并网柜厂家整改 5 号并网柜箱体焊点烧损板面穿孔问题完成， 3、检查施工人员体温记录； 4、施工现场垃圾未及时清理存在安全隐患，即令管理人员安排人员清理；   	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人。 1、A4 库房导轨安装消缺；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	