




# 监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 26 日      天气： 晴      气温： 7-21℃      星期： 日  
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检围栏安装问题有，个别立柱镀锌层破损，要求施工单位安全完成后进行防腐处理。</p> <p>2、审查施工单位前期报审资料，无加固资料正在编辑中；</p> <p>3、检查施工人员体温记录；</p> <p>4、破路时未安排专人疏通车辆，导致现场发生拥堵，协助施工管理人员、物业一起疏散车辆恢复道路通行；</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>普洛斯山东片区 天气：多云 14度 东南风 3级 湿度 45% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10 库房围栏安装 时 间：2020-04-26 09:31:41</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>普洛斯山东片区 天气：晴 20度 东南风 3级 湿度 25% 地址：德州齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10 库房围栏安装 时 间：2020-04-26 17:41:10</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>普洛斯山东片区 天气：多云 14度 东南风 3级 湿度 45% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10 库房围栏安装 时 间：2020-04-26 09:34:51</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>普洛斯山东片区 天气：多云 14度 东南风 3级 湿度 45% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10 库房围栏安装 时 间：2020-04-26 09:36:04</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>普洛斯山东片区 天气：多云 14度 东南风 3级 湿度 45% 地址：德州市齐河县齐河大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目 地点内容：A10 库房围栏安装 时 间：2020-04-26 09:30:46</p> </div> </div>	
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 9 人。</p> <p>1、A10 库房围栏材安装完成 60%；</p> <p>2、A10 库房穿管过路砼破碎完成；</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>