监 理 日 志（ ）

日期：2020 年 4 月 30 日　　天气：晴　　气温：21-34℃　　星期：四

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监
理
工
作
情
况</td><td colspan="2">1、巡检 A10 库房接地扁铁焊接，问题有防腐不严，防火布破损，令其更换防火布、重新进行防腐消缺整改。
2、去济南与业主岳总一起巡视施工情况；
3、检查施工人员体温记录；
     </td></tr>
<tr><td></td><td>施工单位</td><td>施工情况</td></tr>
<tr><td></td><td>阳光电源有限公司</td><td>施工人员 9 人。

1、A10 库房南侧检修通道安装完成 50%；
2、A10 库房接地焊接完成 20%；</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理员</td><td>黎建光</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：
黎建光</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>