


监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 14 日 天气： 多云 气温： 16-26℃ 星期： 四
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、A10 库房桥架安装爬梯处桥架变形，即令其整改消缺完成； 3、参加工程例会。  	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A10 库房桥架连接固定完成，
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：