

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 15 日 天气： 晴 气温： 19-27℃ 星期： 五
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检 A4 库房桥架安装问题有桥架下墙处无法固定，令其整改消缺； 3、5#并网柜基础砼整改完成。 	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、A4 库房桥架连接固定， 2、5#并网柜线路沟开挖
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：