




日期：2020 年 5 月 30 日 天气：阴 气温：17-28℃ 星期：六
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检 A10 库房接地焊接发现问题有南侧东 3、7 跟接地位置移位，即令其整改消缺完成； 3、电缆敷设施工滑轮组不足，令其增加滑轮组。 4、下午与业主一起去济南项目检查组件外观及晚上协助检测单位组件 EL 检测；     
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 7 人，管理 2 人。 1、A10 库房阵列接地扁铁焊接南侧完成 60%； 2、A10 库房电缆敷设 50-150 完成 80%；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：