




监 理 日 记

日期：2020 年 6 月 8 日 天气：阴 气温：22-35℃ 星期：一
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、上午巡检组件检测现场组件放置情况，核实组件检测数据。下午济南检查组件放置占用消防通道整改情况； 3、昨晚厂家现场 EL 检测组件完成 864 块，不符合要求 135 块，今晚继续组件 EL 检测。	
	 普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 35度 南风≤3级 湿度25% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测 时间：2020-06-07 20:10:43  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 35度 南风≤3级 湿度25% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测 时间：2020-06-07 21:13:41  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 35度 南风≤3级 湿度25% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测 时间：2020-06-07 20:57:48  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 35度 东南风≤3级 湿度22% 地址：济南市历城区创新路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：组件 时间：2020-06-08 15:02:03  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 35度 东南风≤3级 湿度22% 地址：济南市历城区创新路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：组件 时间：2020-06-08 15:04:33  普洛斯山东片区 施工记录 天气：阴 29度 南风≤3级 湿度42% 地址：德州市齐河县齐东大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：厂家EL检测 时间：2020-06-08 09:13:51	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	组件检测人员 16 人，管理 2 人。 1、无人施工。 2、组件厂家晚上组件 EL 检测；
	本日现场 监理员	黎建光
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：