


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 16 日 星期: 六 天气: 晴 气温: 14-30℃
 工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录; 2、由于原有龙骨与立面桥架固定位置不一致,桥架需要做 20 公分转弯处理;  	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 4 人。 1、B2 库房立面桥架安装; 2、屋面桥架安装、接地扁铁安装完成;
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):