

监理日志（ ）

日期： 2020 年 3 月 26 日 天气： 小雨 星期： 四 气温： 3-14℃
工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场人员体温测量记录； 2、上午编辑电子版监理资料基本完成，下午与施工单位一起检查屋面淋雨漏水情况，发现 4 号库房防火分区卷帘门处渗水，10 库房询问有渗水点； 3、4 月 1 日发电设备及部分材料进场；	
	施工单位	施工情况
	阳光电源有限公司	材料及施工人员未进场
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	