

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 27 日

天气：多云

星期：五

气温：6-14℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、安全文明生产检查 3、监理日志填写、监理云上报 4、检查已安装完毕方针，发现问题（表面异物、螺丝未紧固、压块安装不规范等）及时通知施工队整改	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	屋面支架、水槽、组件安装 施工垃圾清理
其 它 事 项	施工人员：9 人 管理人员：1 人 电动扳手：7 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发