

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 09 日

天气：阴

星期：六

气温：17-28℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上报 3、现场安全文明生产检查 4、现场检查并做监理检查 5、发现夹具螺丝安装不规范，没有垫片和弹片	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	#2 屋面支架、组件安装 水槽、组件转运
其 它 事 项	施工人员：9 人 电工扳手：6 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发