

监 理 日 志

工程名称: 2楼2部(1楼)新材料有限公司12层10.8mm岩棉板

日期	2020年3月17日 星期二	气候	多云	气温	11-21℃
监理人员动态:	3人 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	天目电建 18人				
施工机械动态:	电焊机 2台				
施工部位及进度情况	1. 1楼2部1楼1楼钢布材料; 2. 2型钢打胶; 3. 2型钢打胶。				
检查发现的问题	打胶量局部较少。				
处理措施、意见、结果	现场要求增加2型钢打胶量。				
协调内容或其他	与总包安全员要求做好肺炎疫情防范措施。				
记录人	张立忠	总监签阅	刘士敏		