


监 理 日 志

第 37 页 共 页

2020 年 04 月 09 日 星期：四	天气：晴	气温：13-22
<p>一、工程施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、组件安装 5.8MW。2、导轨累计完成 5.8MW。3、累计完成桥架 2700 米。4、累计逆变器安装 44 台。5、今日完成 4 平方线 5000 米，累计完成 60000 米。6、今日完成接地扁铁 400 米，累计完成接地扁铁 5700 米。7、DAS1000 设备基础支模。 <p>车棚进度：4 号车棚 2 区基础、钢结构全部完成，路面恢复完成</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况： 检查屋面焊接安全防护措施，现场配备防火毯、灭火器等措施，安全措施到位，1 名人员焊接，1 名人员辅助2. 质量监理情况： 对设备基础进行钢筋绑扎检查验收，与图纸进行复核，符合图纸要求 对屋面组件直流线缆进行检查，部分直流线缆未绑扎到位，掉落屋面，已要求人员进行绑扎好3. 存在问题及处理情况： <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		



时间: 2020.04.09 15:08
天气: 晴 25°C
地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)
海拔: 47.2米
经纬度: 31.861463°N, 117.091337°E

今日水印
相机



时间: 2020.04.09 15:30
天气: 晴 25°C
地点: 合肥市·大别山路1574号
海拔: 47.7米
经纬度: 31.861618°N, 117.089695°E

今日水印
相机



时间: 2020.04.09 15:37
天气: 晴 25°C
地点: 合肥市·安徽省浩辉电力技术有限公司
海拔: 49.0米
经纬度: 31.856416°N, 117.093241°E

今日水印
相机



时间: 2020.04.09 15:24
天气: 晴 25°C
地点: 合肥市·大别山路1574号
海拔: 47.4米
经纬度: 31.861423°N, 117.092208°E

今日水印
相机



时间: 2020.04.09 15:18
天气: 晴 25°C
地点: 合肥市·安徽省浩辉电力技术有限公司
海拔: 53.0米
经纬度: 31.856416°N, 117.093241°E

今日水印
相机

