

监 理 日 志

日期：2020年07月01日

天气：阴

星期：三

气温：22—29℃

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查接地扁铁焊接，告知施工人员焊渣清理干净并防腐刷漆	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川渝庆 建安建设 工程有限 公司	屋面接地扁铁焊接 预制场进行接线
施 工 人 员		施工人员15人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 ： 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	