

# 监 理 日 志

第 3 页 共 页

2020 年 04 月 15 日 星期：三	天气：晴	气温：26-9
<p>一、工程施工情况：成品库今日隅撑加固四架。</p> <p>1. 安全监理情况：工作期间安全帽，安全带，口罩等防护措施齐全。</p> <p>2. 质量监理情况：成品库检查发现隅撑与钢梁连接处螺栓未进行紧固。</p> <p>3. 存在问题及处理情况：要求施工单位立即整改，按照成品库加固设计图纸规范施工。</p> <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：张浩源                      审核人：徐耀生</p>		

