

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 15

天气: 暴雨

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，加固材料到货，检查材料发现型钢与图纸设计不符现场沟通业主后，退货处理，检查彩钢瓦，厚度未达到合同要求，行成通知单发送至业主及施工处。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建 设有限 公司	材料卸货
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):