

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 20

天气: 暴雨

星期: 六

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视屋面施工, 施工人员对屋面不需要更换原彩钢瓦进行除锈底漆面漆喷涂, 部分地区不够均匀, 有底漆外露, 已现场要求喷涂均匀。。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	