

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 05

天气: 晴

星期: 日

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日我方与业主方一起对现场加固檩条安装巡视, 安全员在岗指挥高空施工及升高车周围安全, 施工人员安全用品佩戴齐全, 下班前我方及施工负责人对檩条安装质量进行检查, 个别螺杆过短螺帽容易脱落, 为保证验收顺利, 要求施工方更换螺杆提高施工质量, 避免类似质量问题发生。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建工程建设有限公司	施工人员 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):