

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年07月06

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视现场加固檩条安装, 安全员在岗指挥高空施工及升高车周围安全, 施工人员安全用品佩戴齐全, 下班前我方及施工负责人对檩条安装质量进行检查, 个别螺栓紧固不到位或少穿螺栓现象, 为保证验收顺利, 要求施工方提高施工质量, 避免类似质量问题发生。</p> <p>2、整理监理资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	友联绿建 工程建设 有限公司	施 工 人 员 6 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	