

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 19

天气: 晴

星期: 日

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日支架到场, 电缆到场, 检查支架及电缆符合图纸设计及合同要求, 检查现场支架安装基准点符合图纸设计, 检查彩钢瓦安装, 卡扣安装正确, 密封不及时, 要求下班前做好密封防止漏雨造成损失。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建 设有限 公司 加固单位 先能电 力工程 有限公 司 光 伏施工 单位	彩钢瓦施工人员 7 人 支架安装人员 7 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):