

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 07 月 21

天气: 晴

星期: 一

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行夹具安装,发现夹具安装距离与图纸偏差,现场要求整改,避免后期返工,并要求施工负责人认真审图做好技术交底。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建 设有限 公司 加固单位 先能电 力工程 有限公 司 光 伏施工 单位	彩钢瓦施工人员 7 人 支架安装人员 7 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):