

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年 08月 18

天气: 晴

星期: 二

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、今日主要对台风前施工现场安全巡视,发现材料及包装箱未清理干净,桥架固定不到位,原漏雨处密封未完成,现场要求整改并下发防台风联系单。  2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力 工程有限 公司 光 伏施工单 位	屋面支架安装 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):