

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年10月21日

天气: 多云

星期: 周三

气温: 26-20℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场电缆头制作、检修通道安装、接地焊接电缆桥架制作进行检查; 检查发现接地焊接搭接面不符合规范要求, 现场要求施工人员立即进行整改。 2、整理监理资料;	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司 光伏施工单位	1. 电缆桥架制作, 4 平方电缆头制作, 检修通道安装, 接地扁铁分散、焊接。晚上加班并网柜交流电缆终端制作。 2. 管理 1 人, 施工 8 人;
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人: 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	