

监 理 日 志 ()

日期: 2020年10月25日

天气: 多云

星期: 周日

气温: 26-22℃

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场电缆桥架制作、4平方电缆头制作、汇流箱电缆头终端制作进行巡视; 2、交流电缆、开关柜绝缘检测, 环网接地电阻监测进行跟踪。 3、整理监理资料;	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	先能电力工程有限公司光伏施工单位	1. 电缆桥架制作, 汇流箱电缆终端制作, 4平方电缆头制作、电缆敷设; 2. 交流电缆、开关柜绝缘检测, 环网接地电阻监测; 3. 管理1人, 施工8人;
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人: 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	