

监理日志 ()

日期: 2020 年 06 月 14 日

天气: 晴

星期: 11

气温: 19—33℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 场区配电 1、巡查电缆敷设施工现场, 两台运输车, 电缆沟开挖深度及回填土符合要求, 有铺砂盖水泥板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司	1、12#风机至 32#分接箱电缆敷设 (3X240) 完成 200 米。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴