

监理日志（ ）

日期：2020 年 07 月 22 日

天气：晴

星期：三

气温：21—33℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：5#、16#风机位、场区配电、升压站 1、旁站 16#风机基础混凝土浇筑，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 6 组，砼坍落度 175mm，砼标号 C40F100、商混、砼方量共 535m³。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、5#风机基础灌注桩钢筋制作。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站二次电缆敷设。 4、16#风机基础混凝土浇筑完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 朱号兵
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴