

监理日志（ ）

日期：2021 年 04 月 21 日

天气：晴

星期：三

气温：10—20℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：08# 1、监督 08#风机爬杆转场，施工现场各管理人员到场指挥爬杆过程顺利，未出现安全事故及质量事故。 2、巡查施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽，现场已要求施工单位整改完成。 3、8#风机塔筒力矩验收完成，验收过程顺利，施工力矩验收符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 苏华建设集团有 限公司	1、08#风机爬杆转场完成 70%； 2、验收 08#风机塔筒力矩完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		徐文平 黎建光 高富海
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发